
PARLONS SÉCURITÉ – PARLONS SÉCURITÉ – PARLONS SÉCURITÉ – PA

Électricité et sécurité : restons vigilants

par Gérard VACHER
Collège Les Battières - 69005 Lyon
Responsable collège de la section académique de Lyon

Afin de montrer à mes élèves le fonctionnement d'un interrupteur bipolaire et son rôle dans la protection des installations et des personnes, j'achète dans une grande surface un interrupteur bipolaire distribué par la Société GEFOM - 42013 SAINT-ÉTIENNE.

Lors de préparation du montage, je constate que la coupure ne s'effectue que sur un seul fil.

J'envoie une lettre pour informer de cette anomalie la société distributrice.

Par retour du courrier et par chronopost, je reçois une réponse de ce distributeur, réponse dont voici un extrait :

«...nous avons vérifié dans nos ateliers les stocks que nous avons de ce produit. Nous nous sommes aperçus que l'usine qui fabrique ce produit nous avait livré, par erreur lors de la dernière livraison, un interrupteur ne correspondant pas. En effet, sur l'interrupteur bipolaire, la coupure s'effectue sur les 2 fils alors que sur le modèle qui nous a été livré, on dénude bien les 2 fils au montage, mais la coupure à l'intérieur du mécanisme ne se fait que sur 1 fil. ...grâce à votre lettre, nous avons pu nous apercevoir immédiatement de l'erreur, sans attendre le prochain contrôle et avons pu prévenir, par courrier, tous nos clients afin de faire revenir ces produits en atelier...».

J'ai effectivement constaté que ce produit a été retiré depuis des rayons de la grande surface.

Je remercie la Société GEFOM de la rapidité de sa réponse et de l'efficacité avec laquelle elle fait face à un problème qui touche à la sécurité des usagers ainsi que de son accord pour la publication de cet article dans notre revue.

Moralité : un petit courrier pour éviter un grand risque.

Gaz de France
communiqué

Gaz de France a conçu un CD-ROM

«Le Gaz Naturel : 5 sens pour comprendre»

afin de faire découvrir cette énergie aux enseignants et aux élèves (voir aussi BUP n° 796 - juillet-août-septembre 1997 - p. 1561).

Pour tout renseignement contactez :

Armelle GALIN - Tél. : 01 47 54 71 97 - Fax : 01 47 54 38 58

Le CD-ROM sera offert aux vingt premiers lecteurs du BUP qui en feront la demande à :

GAZ DE FRANCE
Délégation à la Communication
Département Image
23, rue Philibert Delorme
75840 PARIS Cedex 17